

தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணித்துறை
படிவம்-41

ஓ.மு.எண். 188/ஈ/2024

நாள். 01.2024

மாவட்ட அலுவலர் அலுவலகம்,
தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள்,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

தடையின்மைச் சான்று

பொருள் : தீயணைப்பு-மீட்பு பணித்துறை - திருநெல்வேலி மாவட்டம் - Group-B Educational Building - கல்வியக கட்டிடங்கள் சட்டமும் விதிகளும் - தீப்பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல்.

பார்வை : 1) TNSWP File No:142/2024, Token No.157815, Mr.G.Pushparaj, Xavier College Jubilee, Soosai, Anthonysamy Block, North Highground Road, Palayamkottai, Tirunelveli-627002 online application.
2) 08.01.2024 நாளிட்ட திருநெல்வேலி உதவி மாவட்ட அலுவலரது கடித ந.க.எண்.07/உமாஅ./2024.

திருநெல்வேலி மாவட்டம், பாளையங்கோட்டை, வடக்கு மேட்டுத்திடல் சாலை, சர்வே எண். 1670/1, 1670/2, 1671/1, 1671/2, 278/2, 278/3, 278/4, கதவு எண். 21 என்ற முகவரியில் உள்ள இடம் 08.01.2024 அன்று திருநெல்வேலி உதவி மாவட்ட அலுவலரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

மேற்கண்ட இடத்தில் தரைதளம், முதல்தளம் மற்றும் இரண்டாம் தளம் (G+2) கொண்ட அமைப்பில் Jubilee Block, Soosai Block, Fr.Anthony Samy Block ஆகிய மூன்று பிளாக்குகளில் St.Xavier's College (Autonomous) என்ற கல்லூரி சார்பாக வகுப்புகள் நடத்த கீழ்க்கண்ட நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டு தீயணைப்பு-மீட்பு பணித்துறை பணி நோக்கில் தடையேதும் இல்லை எனச் சான்றிடப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்

- 1) மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி மற்றும் தரைமட்ட நீர்தேக்க தொட்டி ஆகியவற்றில் எந்நேரமும் நீர்நிரப்பி அவசர காலங்களில் பயன்படுத்த தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
- 2) தீயணைப்பாளர்கள் காலமுறையாக மறுநிரப்பம் செய்தும் தீவானிகள் எந்நேரமும் பயன்படுத்தும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.
- 3) முதல்தளம் பெட்டிகள் அவசர காலத்தில் பயன்படுத்த தயார் நிலையில் வைக்க வேண்டும்.
- 4) வராண்டா / நடைபாதை ஆகியவற்றில் தேவையற்ற பொருட்களை தடை ஏற்படும் வகையில் வைக்காமல் காலியாக விடப்பட வேண்டும்.
- 5) அவசர கால தொடர்பு எண்கள் பொதுமக்கள் அறியும் வகையில் வைக்க வேண்டும்.
- 6) பக்கதிறவிடங்கள் அவசர கால ஊர்தி மற்றும் நோயாளர் ஊர்தி எளிதில் அணுகும் வகையில் காலியாக விடப்பட வேண்டும்.
- 7) வாட்ச்மேன்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தீயணைப்பு உபகரணங்களை கையாளுவதற்கு காலமுறையாக பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.
- 8) ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அவசர கால ஒத்திகை பயிற்சி (Mock Drill) நடத்தப்பட வேண்டும்.
- 9) ஆய்வின்போது காணப்பட்ட கட்டிடத்தில் எவ்வித மாற்றங்களும் செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு மாற்றங்கள் ஏதும் செய்தால், இத்தடையின்மைச் சான்று தானாகவே இரத்தாகிவிடும் எனவும் தெரிவிக்கலாகிறது.
- 10) NBC 2016 part IV-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தீப்பாதுகாப்பு மற்றும் உயிர் பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிக்கை விதிகளை தவறாது பின்பற்றப்பட வேண்டும்.
- 11) இத்தடையின்மைச்சான்று வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து ஓராண்டுக்கு செல்லத்தக்கதாகும்.



மாவட்ட அலுவலர்,
தீயணைப்பு-மீட்புப்பணித்துறை,
திருநெல்வேலி மாவட்டம்.

பெறுநாள் : TNSWP File No:142/2024, Token No.157815, Mr.G.Pushparaj, Xavier College Jubilee, Soosai, Anthonysamy Block, North Highground Road, Palayamkottai, Tirunelveli-627002